



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA – MG
COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO
Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP.:37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101
CNPJ N.º01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.
Email: compras@saojosedabarra.mg.leg.br
Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

COTAÇÃO DE PREÇOS

Nome do Estabelecimento:		
CNPJ:		
Endereço:		
Município:	Estado:	Cep:
Telefone:		
Assinatura do responsável pelo preenchimento:		

PRODUTO A SER COTADO:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do produto	Valor Unit	Valor Total
01	07	Un	Nobreak 600VA ou superior Bivolt - 115 v/220 v automática. Saída: Capacidade de Potência de Saída 300 Watts / 600 VA Tensão nominal de saída 115 v eficiência em carga total 90.0%. Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica) 60 Hz Topologia Interativo com a Linha. Tipo de Forma de Onda Senoidal aproximada. Deve possuir (4) quatro conexões de Saídas no padrão NBR 14136. Entrada: Tensão nominal de entrada 115 v, 220 v frequência de entrada 60 Hz +/- 5 Hz Tipo de Conexão de Entrada NBR 14136. Baterias & Tempo de operação Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acida livre de manutenção: a prova de vazamento.		



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA – MG

COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP.:37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101

CNPJ N.º01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.

Email: compras@saojosedabarra.mg.leg.br

Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

			Tempo de recarga típico 12 hora(s). Painel de controle Indicação do Status do LED com On-Line: Bateria Ligada Alarme sonoro, soar alarme quando na bateria: Alarme distinto de pouca bateria. Rearme automático.		
02	01	un	Nobreak 1200 VA ou superior Bivolt -115 v/220 v automática: Nobreak Microprocessador Capacidade de Potência 1200VA Tensão nominal de saída 115 v eficiência em carga total 90.0% Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica) 60 Hz Topologia Interativo com a Linha Tipo de Forma de Onda Senoidal aproximada ou tecnologia superior. Devem possuir no mínimo (4) quatro conexões de Saídas no padrão NBR 14136. DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica Tensão nominal de entrada 115 v, 220 v frequência de entrada 60 Hz +/- 4 Hz Tipo de Conexão de Entrada NBR14136. Comprimento mínimo do Cabo de energia de 1.28 metros aproximadamente. Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acida livre de manutenção: a prova de vazamento. Possuir Autodiagnostico de bateria. Possuir Painel de controle Indicação do Status do LED com		



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA – MG

COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP.:37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101

CNPJ N.º01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.

Email: compras@saojosedabarra.mg.leg.br

Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

			On-Line: Bateria Ligada. Alarme sonoro, soar alarme quando na bateria: Alarme distinto de pouca bateria. Rearme automático.		
--	--	--	---	--	--

TOTAL GERAL: _____

Observações:

- 1- Não deve ser mencionada na cotação qualquer marca ou referência do produto cotado;
- 2- A cotação deve ser feita conforme a especificação fornecida;
- 3- Não será válida a cotação que se referir a produto diferente do especificado;
- 4- A empresa vencedora do certame deverá apresentar os documentos de regularidade;
- 5- Cotações encontra teor no site oficial da Câmara Municipal www.saojosedabarra.mg.leg.br.